

## Setor de Fiscalização do Município de Treze Tílias

---

**De:** Max Mooshammer <max@ammoc.org.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 27 de novembro de 2019 13:46  
**Para:** Setor de Fiscalização do Município de Treze Tílias  
**Assunto:** Resposta a consulta Treze Tílias - Processo licitatório 83/2019

Em resposta ao questionamentos apresentados pela TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 12.816.075/0001-24, sediada na Rua Pedro Nelcido Kafer, n. 29, Treze Tílias, SC, CEP 89.650-000, através de seu Sócio Administrador Sr. Rudi Ohlweiler, inscrito no CPF n. 294.982.959-72, e portador do RG n. 456.168 – SSP/SC

Segue.

1.Sobre os fatores de empolamento e transportes:

Por recomendação da Caixa Econômica Federal em suas aprovações de projetos em convênios Federais, os volume de transporte são os mesmo dos itens a serem transportados.

2.Sobre os serviços topográficos:

O item serviço topográfico é considerado apenas para ruas classificadas como novas (Johann Rohrer), uma vez que as demais encontram-se consolidadas, já com sistemas de drenagens existentes e apenas algumas melhorias serão executadas.

3.Sobre o pedido de reajuste de preços:

Vale ressaltar que a data base SINAPI em suas cotações apresenta o maior valor possível para o serviço a ser executado, ficando por parte do projetista a análise de valores para adequação à realidade local. De maneira rápida podemos analisar os principais valores exercidos em licitações de obras recentes na região. Nota-se que em sua grande maioria, os serviços ficam abaixo dos orçados nesta licitação, e que é comum que tenham serviços com mais lucro do que outros, visto que a orçamentação é analisada de forma global e não item a item ou preço a preço.

4.Sobre as cabeceiras e os serviços necessários:

O código utilizado para escoramento foi: 83516 - ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

A Composição Analítica é encontrada no caderno de especificações do SINAPI.

Ainda, sobre as escavações referentes às cabeceiras e eventuais serviços necessários de reposição de material conforme descrito em memorial descritivo, serão executados pela municipalidade.

Sendo assim, era o que tínhamos a informar.

Equipe de Engenharia AMMOC

--

Atenciosamente,

